



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395

Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv

Tālrunis 25578934, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

Jēkabpilī

06.09.2021. Nr. 3.-4.3/97

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese, kadastra apzīmējums	Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas iela 211a, 211b, Jēkabpilī, 5601 001 3002, 5601 001 3070
Pieslēguma vieta pie centralizētās kanalizācijas sistēmas	Ievērot LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. Kanalizācijas tīkla materiāls ķets – DN300mm. Izstrādāt notekūdeņu kanalizācijas spiedvadu 2xDN300mm, ~ 80 metri pārbūves būvprojektu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un standartiem, nepieļaujot notekūdens piesārņojuma noplūdes. Ieteicamais remontējamā kanalizācijas spiedvada cauruļu materiāls: ķets vai polietilēns (HDPE).
Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietotus notekūdeņu novadīšanai	Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jēkabpils ūdens”. Pirms tranšeju aizbēršanas un, veicot hidrauliskās pārbaudes, pieaicināt SIA „Jēkabpils ūdens” pārstāvi celtniecības darbu kvalitātes kontrolei. Pēc būvdarbu noslēgšanas iesniegt inženiertīklu izpilddokumentāciju (dwg formāts). Visi projektēšanas un būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no izdošanas datuma

Valdes loceklis

A.Smagars

Bērģe 29992138,
lilija.berge@jekabpilsudens.lv