

Jēkabpils ūdens

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", Vienotais reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, mājaslapa: <http://www.jekabpilsudens.lv>
Tālrunis/fakss 65232036, elektroniskā adrese: info@jekabpilsudens.lv

Jēkabpilī

Iepirkuma procedūra

„Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī”

(Identifikācijas Nr. JŪ/01/2016)

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārtā”

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

19.01.2017.

Papildu informācija Nr.2

Saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu

1.jautājums

Atbilstoši nolikuma 9.1.1. a), 9.3.2. a), 9.3.3.2. a) un 9.3.3.3. a) punktu kvalifikācijas prasībām ir noteikta sūkņu ražība 2 kW. Norādītais parametrs nosaka sūkņu jaudu nevis ražību kā norādīts nolikumā. Lai korekti sagatavotu piedāvājumu lūdzam norādīt kanalizācijas sūkņu ražību l/s vai m³/h.

1.atbilde

Pasūtītājs vēlas precizēt, ka Pretendents ir domājis Nolikuma 9.3.1. a)punktu, nevis kā norādīts jautājumā - 9.1.1.a) punkts.

Nolikuma 9.3.1. punkta a) apakšpunktā, 9.3.2. punkta a) apakšpunktā un 9.3.3.2 a) un 9.3.3.3. a)apakšpunkti tiks precizēti: ... kanalizācijas sūkņu stacijas ar ražību ne mazāku kā 2 l/s.

2. jautājums

Atbilstoši nolikuma 9.1.2.punkta kvalifikācijas prasībai ir noteikts, ka likviditātes koeficients uz 2016.gada 1.janvāri nav mazāks par 1(viens). Tā kā grāmatvedības gada periods beidzas 31.12.2015., lūdzam apstiprināt, ka likviditātes koeficients saskaņā ar bilanci uz 31.12.2015. būs atbilstošs punkta 9.1.2.prasībām

2.atbilde

Pasūtītājs vēlas precizēt, ka Pretendents ir domājis Nolikuma 9.2.3.punktu, nevis kā norādīts jautājumā – 9.1.2.punkts.

Pasūtītājs apstiprina, ka likviditātes koeficients saskaņā ar Pretendenta bilanci uz 31.12.2015. būs atbilstošs punkta 9.2.2.prasībām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



D.Raubiškis