

Jēkabpils ūdens

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", Vienotais reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, mājaslapa: <http://www.jekabpilsudens.lv>
Tālrunis/fakss 65232036, elektroniskā adrese: info@jekabpilsudens.lv

*Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajam
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4. kārtā”
(identifikācijas Nr. JŪ/01/2016)*

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Jēkabpilī, 2017.gada 18.janvārī

Sanāksme sasaukta plkst. 10:00 SIA „Jēkabpils ūdens” zālē Jaunā ielā 60, Jēkabpilī.

Sanāksmē piedalās:

Iepirkuma komisija, kas izveidota ar SIA „Jēkabpils ūdens” valdes locekļa Elmāra UŽUĻA
15.04.2016. rīkojumu Nr.1.-7/27

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: SIA „Jēkabpils ūdens” tehniskais direktors Dainis RAUBIŠKIS.

Iepirkuma komisijas locekļi:

SIA „Jēkabpils ūdens” galvenā grāmatvede Iveta LAPSA,

SIA „Jēkabpils ūdens” attīstības un investīciju nodaļas vadītāja/komunālīnženiere Lilija BERĢE,

SIA „Jēkabpils ūdens” struktūrvienības vadītājs Ainārs JOKSTS

SIA „Jēkabpils ūdens” dokumentu pārvaldības daļas vadītāja/juriskonsulte Iveta OZOLIŅA

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.

Sēdi vada: tehniskais direktors Dainis Raubiškis

Sēdi protokolē: dokumentu pārvaldības daļas vadītāja/juriskonsulte Iveta Ozoliņa

Darba kārtība:

1. Iepirkuma procedūras „Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī” (identifikācijas Nr. JŪ/2016/01), turpmāk – Iepirkuma procedūra, ieinteresēto piegādātāju sanāksme saskaņā ar Iepirkuma procedūras 5.punktu.

Norises gaita:

D.Raubiškis atklāj sanāksmi un aicina ieinteresētās personas uzdot interesējošos jautājumus.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

1. *Vai Pasūtītājs pieļauj tehnoloģiskos pārtraukumus līguma izpildes laikā?*

Atbild L.Berģe: Izpildītājam, sagatvojot Piedāvājumu un pēc tam veicot būvdarbus, ir jārēķinās ar iespējamiem laika apstākļiem, tai skaitā, salu ziemas sezonā vai citiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem līguma izpildes laikā. Ja līguma izpildes laikā notiek novirzes no plānotiem darbiem, Izpildītājs to precizē Darbu izpildes laika grafikā, kuru tas vismaz reizi mēnesī aktualizē un iesniedz Pasūtītājam.

2. *Kāpēc, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Īpašās prasības, ielās: Ļudonas, Medņu un Rudens, ir paredzēts uzstādīt PP skatakas?*

Atbild:

L.Berģe: Šajās ielās iespējams augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc, lai nepieļautu infiltrāciju Tehniskajā specifikācijā Īpašās prasības šajās ielās ir paredzēts uzstādīt PP skatakas DN 500 līdz DN 1000 (1.1 punkts).

Runājot par būvdarbu apstākļiem, L.Berģe vērš uzmanību uz to, ka Izpildītājam jāreķinās gan ar dolomīta slāni pilsētas kreisajā krastā, un māla slāni un plūstošām smiltīm pilsētas labajā krastā.

D.Raubiškis papildina, ka Ļaudonas iela ir ļoti šaura, kas var apgrūtināt ārējo kanalizācijas tīklu būvdarbus. D.Raubiškis ierosina ieinteresētos piegādātājus apskatīt šo būvobjektu dabā, uz ko ieinteresētie piegādātāji piekrīt.

Runā: I.Ozoliņa

Pasūtītājs vērš uzmanību uz līguma projektu un precizē, ka būvuzrauga saskaņojums vai apstiprinājums uz dokumentiem, tai skaitā, maksājumu dokumentiem un darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem, nepieciešams, sākot no būvdarbu uzsākšanas. Būvprojekta izstrādes laikā būvuzrauga saskaņojums uz dokumentiem nav nepieciešams, jo, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, Pasūtītāja intereses un tiesības būvuzraugs pārstāv būvdarbu veikšans procesā.

Sēde beidzas 2017.gada 18.janvārī plkst. 10:40.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

D.Raubiškis

Iepirkuma komisijas sēdes locekle/
sanāksmes protokoliste

I.Ozoliņa


Iepirkuma komisijas locekļi

I.Lapsa

L.Berģe

A.Joksts

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ